



## **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.06.2017 № 693

#### **Об утверждении Положение, о наружном противопожарном водоснабжении на территории городского округа Похвистнево**

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях повышения противопожарной устойчивости населённых пунктов и объектов экономики на территории городского округа Похвистнево, Администрация городского округа Похвистнево

#### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о наружном противопожарном водоснабжении на территории городского округа Похвистнево.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Вазлёва Н.Н.

**Глава городского округа**

**С.П. Попов**

С.Х. Рахматов 21937

Утверждено  
постановлением Администрации  
городского округа Похвистнево  
от 08.06.2017 № 693

**Положение  
о наружном противопожарном водоснабжении  
на территории городского округа Похвистнево**

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 14, 16, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Настоящее Положение определяет разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности городского округа Похвистнево и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

3. К полномочиям органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Похвистнево относятся:

- муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности;

- наличие и исполнение отдельной строки в бюджете городского округа Похвистнево в части расходов на устройство, содержание, ремонт и обслуживание наружного противопожарного водоснабжения.

4. На территории городского округа Похвистнево источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на расстоянии не более 200 метров от защищаемых объектов.

5. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

6. Сети наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности пожарных гидрантов на водоотдачу должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

7. Пожарные гидранты в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.

8. Дороги и подъезды к источникам наружного противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

9. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

10. На водных объектах, используемых для целей пожаротушения и удаленных на расстоянии не более 200 метров (реки, озера, бассейны и т.д.), должны быть устроены подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12 м х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

11. Водонапорные башни должны иметь приспособления для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

12. Использование для хозяйственных и производственных целей запасов воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не допускается.